

## REFERENČNÍ LIST

### Doplnění technologie CHÚV reverzní osmózou

**Objednatel:** Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

**Místo realizace:** Kladno

**Předmět realizace:** Doplnění technologie CHÚV reverzní osmózou

**Rok realizace:** 2013



### Technologie:

- Zajištění shody kvality napájecí demineralizované vody s limity norem ČSN 07 7403, EN 12952-12 a doporučení VGB
- Předřazení technologie RO před stávající ionexové linky demineralizace vody za účelem snížení organických látek (TOC) v demineralizované vodě)
- Výkon technologie RO 60 m<sup>3</sup>/h (linky 2x 30 m<sup>3</sup>/h)
- Garantované parametry za RO: TOC < 200 µg/l, SiO<sub>2</sub> < 200 µg/l, vodivost < 10 µS/cm
- Realizace stanice RO formou „na klíč“ včetně automatického řízení ze stávajícího řídicího systému

